

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Tagplade.

**Betegnelse:**

## **Cembrit PC ovenlysplader type B6, type B9 og type B9 SMAX**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Cembrit Holding A/S  
Gasværksvej 24  
9000 Aalborg  
Telefon 99 37 22 22  
Internet [www.cembrit.com](http://www.cembrit.com)  
Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)

**MÆRKNING:**

Hver plade er påtrykt batch nr. produktionsdato samt MK-godkendelsesnummer

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-07-06
- udløbsdato 2021-07-01

**BESKRIVELSE:**

Cembrit PC ovenlysplader type B6, type B9 type B9S MAX er fremstillet af polycarbonat med et beskyttende filter af akryl.

Plade type B6 leveres i bredden ca. 1100 mm og længden ca. 1230 mm. Bølgebredden ca. 146 mm, bølgehøjden inkl. pladetykkelsen ca. 49 mm og pladetykkelsen i bølgetop og bølgebund ca. 1,0 mm.

Plade type B9 leveres i bredden ca. 1030 mm og længden ca. 1230 mm. Bølgebredden ca. 177 mm, bølgehøjden inkl. pladetykkelsen ca. 52 mm og pladetykkelsen i bølgetop og bølgebund ca. 1,0 mm.

Plade type B9 SMAX leveres i bredden ca. 1170 mm og længden ca. 1230 mm. Bølgebredden ca. 177 mm, bølgehøjden inkl. pladetykkelsen ca. 52 mm og pladetykkelsen i bølgetop og bølgebund ca. 1,0 mm.

Pladerne oplægges i kombination med Eternit® bølgeplader på åse eller lægter og fastgøres med 6,0x100 mm Cembrit tagskruer med spændeskiver af aluminium og EPDM bånd. Skruerne er varmforzinkede eller overfladebehandlet med Zytec M.

Tage med Cembrit PC ovenlysplader type B6, type B9 og type B9 SMAX oplagt med understøtningsafstande fra midte til midte indtil 1070 mm opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for Tagelementers styrke*, til tage der yder tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrængning.

**GODKENDELSE:**

Cembrit PC ovenlysplader type B6, type B9 og type B9 SMAX godkendes i henhold til BR2018 § 343 anvendt som tage, der yder tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Afstanden fra midte til midte af de understøttende lægter eller åse må ikke overstige 1070 mm.
2. Pladerne skal fastgøres til underlaget med skruer i hver bølgetop forinden i hver plade og i hver bølgetop foroven i hver plade
3. Tagkonstruktionen skal være dimensioneret jf. relevante standarder iflg. §344 stk. 2, og Eurocodes med tilhørende nationale annekser, med særlig vægt på dimensionering udført i overensstemmelse med Eurocode 5: Trækonstruktioner med tilhørende nationale anvendelses dokumenter.
4. Oplægningen af pladerne skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med *Montagevejledning Cembrit PC ovenlysplade*, marts 2017, fra Cembrit A/S.

**Udstedt:** 2021-06-29  
**Gyldig til:** 2024-07-01

---

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. pladernes styrkemæssige egenskaber er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.