

Cembrit Patina fasadskiva, fasadbeklädnad

Innehavare/Utfärdat för

Cembrit Holding A/S

P.O. Box 750, DK Ålborg, Danmark

Organisationsnummer/VAT nummer: DK 18336774

Tel: +45-9937 2222, Fax: +45-9937 2322

E-post: info@cembrit.com, Hemsida: www.cembrit.com

Produktbeskrivning

Cembrit Patina Fasadskivor av fiberarmerad cement med densitet min.1250 kg/m³ och följande mått:

Tjocklek	Max längd	Max bredd
8 mm (Original, Rough, Signature)	3050 mm	1250 mm
8-9,5 mm (Inline)	3050 mm	1250 mm

Avsedd användning

Fasadskivor för utvändig beklädnad av byggnader.

Handelsnamn

Cembrit Patina Original, Cembrit Patina Inline, Cembrit Patina Rough, Cembrit Patina Signature

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Brandteknisk klass, A2-s1,d0 ¹⁾

5:231

Brandskydd, Fasadbeklädnad i byggnad i klass BR1 ²⁾

5:551

Fukt, Väggar ¹⁾

6:5324

EKS

Beständighet ¹⁾

Avdelning A, 16 §

Material ^{1) 3)}

Avdelning A, 17 §

¹⁾ För de egenskaperna som hänförs under dessa avsnitt är produkterna CE-märkta i enlighet med EN 12467:2012 med deklarerade värde enligt de aktuella prestandadeklarationerna angivna i avsnittet "Bedömningsunderlag".

²⁾ Cembrit Patina fasadskiva kan ersätta annan fasadbeklädnad i yttervägg som uppfyller föreskriftens krav, punkt 2, 3 och 4.

³⁾ Egenskap "slagmotstånd" har provats enligt ETAG 034 och produkten har hänförs till klass III (ETAG 034, 6.4.4, tabell 4).

Tillhörande handlingar

Cembrit Patina Monteringsanvisning på ställäkt, daterad 2017-03-30.

Cembrit Patina Monteringsanvisning på träläkt, daterad 2017-03-15.

Certifikat 5589/93 | 2020-12-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



111693



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 102000235-1. Kontrollorgan: SINTEF.

Kontrollavtal: QB 15, rev. No.2. Kontrollorgan: CSTB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

Tillverkningsställe med fabrikskod PHU.

Tillverkningsställe med fabrikskod 68.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör

Tillverkningsställe

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsnummer/datum

Certifikatnummer

P-märke

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

Cembrit Holding A/S

PHU alt. 68

t.ex. Cembril Patina Original

nr/datum

5589/93



RISE

SINTEF alt. CSTB

Bedömningsunderlag

Cembrit Declaration of Performance, DoP nr. 029 daterad 2020-08-29, nr. 048 daterad 2020-03-09, nr. 050 daterad 2020-07-13 och nr. 052 daterad 2020-10-20.

Rapport nr. 173385 från MPA Hannover, daterad 2017-07-03.

Rapport nr. 8884293, daterad 2018-06-06, utfärdat av Bureau Veritas Magyarorszáig Kft.

Rapport Cert. N° 113-126 från CSTB, daterad 2018-04-19.

Rapport N° FaCeT 0082C-8151052, från CSTB, daterad 2018-11-16.

Rapport nr. 2019:01265 från SINTEF, daterad 2019-12-03.

Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-12-05, med projektnummer 5P06150.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-04.

Martin Tillander