

Cembrit Construction fasadskiva, fasadbeklädnad

Innehavare/Utfärdat för

Cembrit Holding A/S

P.O. Box 750, DK Ålborg, Danmark

Organisationsnummer/VAT nummer: DK 18336774

Tel: +45-9937 2222, Fax: +45-9937 2322

E-post: info@cembrit.com, Hemsida: www.cembrit.com

Produktbeskrivning

Cembrit Construction Fasadskivor av fiberarmerad cement med densitet min.1550 kg/m³ och följande mått:

Tjocklek		Max längd	Max bredd
8 mm	10 mm	3050 mm	1250 mm

Avsedd användning

Fasadskivor för invändig och utvändigt beklädnad av väggar i byggnader.

Handelsnamn

Cembrit Construction Fasadskivor.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

BBR

Brandteknisk klass, A2-s1,d0 ¹⁾

5:231

Fukt, Väggar ¹⁾

6:5324

EKS

Beständighet ¹⁾

Avdelning A, 16 §

Material ^{1) 2)}

Avdelning A, 17 §

¹⁾ För de egenskaperna som hänförs under dessa avsnitt är produkterna CE-märkta i enlighet med EN 12467:2012 med deklarerade värde enligt de aktuella prestandadeklarationerna angivna i avsnittet "Bedömningsunderlag".

²⁾ Egenskap "slagmotstånd" har provats enligt ETAG 034 och produkten i tjockleken 10 mm har hänförts till klass III medan produkten i tjockleken 8 mm har hänförts till klass II (ETAG 034, 6.4.4, tabell 4).

Tillhörande handlingar

Cembrit Construction Monteringsanvisning på träläkt, daterad 2014-11-14.

Certifikat SC0877-17 | 2018-11-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30



7P03855



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 102000235-1, Kontrollorgan: SINTEF.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tillverkningsställe med fabrikkod PFI.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Cembit Holding A/S
PFI
Cembit Construction Fasadskiva
nr/datum
SC0877-17
P
RISE
SINTEF

Bedömningsunderlag

Cembit Declaration of Performance, DoP nr. 004, daterad 2016-06-02.
Provningsrapport nr. 173381 Rev. 1, utfärdad av MPA Hannover.
Kontrollprovningsrapport 102000235-1 från SINTEF.
Kontrollrapport 10185096 från Bureau Veritas Certification Finland.

Kommentarer

-

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-11-13.

Stefan Coric

Kasem Bjelevac