



VKF Anerkennung Nr. 10881

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit NV
1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Gruppe

232 - Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen

Produkt

PICAL

Beschreibung

Kalzium-Silikat-Platte zementgebunden, für kastenförmige Verkleidungen von Stahlstützen

Anwendung

RF1

Unterlagen

BAM, Berlin: Prüfbericht '2.41-vh 02424' (27.01.1982), Prüfbericht '2.41-vh 02424-1'
(29.01.1982), Prüfbericht '2.41-vh 02424-2' (29.01.1982)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 10881

Inhaber /-in: Eternit (Schweiz) AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 06.11.2019

Materialstärke D der Verkleidung in mm

	9	12	15	20	25	30	2x20	2x25
F 30	250	275	300	300	300	300	300	300
F 60	80	90	125	155	185	230	300	300
F 90	-	-	64	80	96	120	290	300
F 120	-	-	-	50	60	74	150	250
F 180	-	-	-	-	-	-	62	105

Legende

U/A max in 1/m (Profilmfaktor)

U = Innerer Umfang der Verkleidung in m

A = Querschnittfläche des Stahlprofils m²