



VKF Anerkennung Nr. 10882

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

121 - Platten

Produkt

PICAL

Beschreibung

Zementgebundene Kalziumsilikatplatte faserarmiert, RD=962kg/m3

Anwendung

RF1

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '410253-24-0219-01' (25.06.2024)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

05.09.2024

Ersetzt Dokument vom

29.06.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler