



VKF Hagelschutz Nr. 40077

Inhaber /-in

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

112 - Dach

Produkt

ONDAPRESS-57

Beschreibung

Grossformatige Wellplatten aus Faserzement, Stärke = 6,4 mm.
Plattenmass = 920 mm * 2500 mm.
Verlegung mit Überlappung.
Unterkonstruktion Holzlattung 50 mm * 50 mm, Lattenabstand = 530 mm.
Befestigung mit Schrauben.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-4' (31. März 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

13.07.2025

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch