



VKF Technische Auskunft Nr. 31889

Inhaber /-in

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit Slovenija d.o.o.
5210 Deskle
Slovenia

Gruppe

102 - Bedachungen oberste Schicht

Produkt

STRUCTA

Beschreibung

Dachplatte aus Faserzement, Oberfläche mit Imprägnierung (MA=25g/m²) und Acrylbeschichtung (MA=94g/m²), RD=1548-1892kg/m³, D≥7mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

ZAG, Ljubljana: PB '82/21-530-1' (17.06.2021), PB '82/21-530-2' (17.06.2021), PB '82/21-530-3' (17.06.2021), PB '82/21-530-4' (17.06.2021), PB '82/21-530-5' (17.06.2021), Klassifizierungsbericht '82/21-530-6' (17.06.2021); Hersteller: Leistungserklärung 'WWS_2021_01_SP' (01.06.2021)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

02.03.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler