



## VKF Hagelschutz Nr. 27027

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Clinar Clip

**Beschreibung**

Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).  
Format 6 mm \* 1200 mm \* 460 mm.  
Horizontale Fugen 56 mm überdeckt.  
Vertikale Fugen 4 mm mit Aluminiumblech hinterlegt.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8 \* 30 mm A2 und Clip  
(Aluminium).  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 90 mm, Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige  
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_1' (28. September 2016), Gutachterliche  
Stellungnahme '1180\_1' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

14.04.2023

**Ersetzt Dokument vom**

09.03.2023

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch