



VKF Technische Auskunft Nr. 18961

Inhaber /-in
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 101 - Fassadenbekleidungen, -elemente und -verputze

Produkt CLINAR, CLINAR CLIP, FASSADENSCHIEFER

Beschreibung Fassadenverkleidung aus Faserzementplatten, D=4-6mm, RD=1880kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen L.S. Fire, Controguerra: Prüfbericht '13156/E00151/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13156/E00151/08' (12.01.2009), Klassifizierungsbericht 'E00151' (12.01.2009), Prüfbericht '13155/E00150/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13155/E00150/08' (12.01.2009), Prüfbericht '13160/E00155/06' (12.01.2009), Prüfbericht '13160/E00155/08' (12.01.2009), Klassifizierungsbericht 'E00150' (12.01.2009); Hersteller: Leistungserklärung 'DoP_PKF_2019_01_ET' (01.01.2019), Leistungserklärung 'DoP_PCC_2019_01_ET' (01.01.2019)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716, EN 13823

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 06.11.2019
Ersetzt Dokument vom 17.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo