

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27033

Gruppe 131	Fassade - Faserzementplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produkt	Clinar	
Beschrieb	<p>Kleinformatische Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem). Format 4 mm * 900 mm * 300 mm. Doppeldeckung, Fugenbreite 4 mm. Farbe grau. Befestigung Swisspearl Nägel 2.3 x 30 mm verzinkt, gerillt . Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 70 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm (Stützlattung), Achsabstand max. 450 mm. Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_7' (28. September 2016)	
Prüfbestimmungen	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	20.02.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit