



VKF Hagelschutz Nr. 32533

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt

Swisspearl Largo

Beschreibung

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).
Format 8 mm * 501 mm * 501 mm.
Vertikale Fugen 8 mm mit EPDM-Band hinterlegt.
Horizontale Fugen 8 mm mit L-Blech Aluminium.
Farbe grau.
Befestigung mit Holzschrauben Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_2' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180_2' (20. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen

07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

14.04.2023

Ersetzt Dokument vom

01.04.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch