



## VKF Hagelschutz Nr. 32532

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Swisspearl Modula

**Beschreibung**

Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).  
Format 8 mm \* 2500 mm \* 300 mm.  
Horizontale Fugen 6 mm überdeckt.  
Vertikale Fugen 6 mm mit EPDM-Band hinterlegt.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen**

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_3' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_3' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

14.04.2023

**Ersetzt Dokument vom**

09.03.2023

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*