



VKF Hagelschutz Nr. 27031

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Ondapress OP57

Beschreibung

Grossformatige, profilierte Faserzementplatte als Stülpchalung.
Format 6,4 mm * 770 mm/480 mm * 610 mm.
Horizontale Überdeckung 100 mm.
Vertikale Überdeckung 47 mm
Farbe grau 214 R.
Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm.
Unterkonstruktion aus Nadelholz 60 mm * 60 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm (Stützlattung), Achsabstand max. 600 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_5' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180_5' (20. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028

Ausstellungsdatum 14.04.2023

Ersetzt Dokument vom 09.03.2023

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch