



Protection contre la grêle AEAI n° 27031

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit

Ondapress OP57

Description

Panneau de grande taille en fibrociment pour bardage.
Format 6,4 mm * 770 mm / 480 mm * 610 mm.
Couverture horizontale 100 mm.
Couverture verticale 47 mm.
Couleur grise 214 R.
Fixation avec des vis TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm.
Support en bois de conifères 60 mm * 60 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 600 mm.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_5' (28. September 2016), Rapport d'expertise '1180_5' (20. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEAI AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3*
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

14.04.2023

Remplace l'attestation du

09.03.2023

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*