



## Protection contre la grêle AEAI n° 32533

**Demandeur**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Fabricant**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Groupe**

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

**Produit**

Swisspearl Largo

**Description**

Panneau de grande taille en fibrociment (système de façade).

Format 8 mm \* 501 mm \* 501 mm.

Joints verticaux 8 mm posés sur bande EPDM.

Joints horizontaux 8 mm L-tôle d'aluminium.

Couleur grise.

Fixation avec vis à bois T20 4,8 x 38 mm acier A2.

Support en bois de conifères 27 mm \* 60 (champ) / 120 (raccordement) mm, entraxe max. 600 mm.

La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

**Documentation**

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627\_2' (28. September 2016), Rapport d'expertise '1180\_2' (20. Dezember 2022)

**Conditions d'essais AEAI** AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification**

Résistance à la grêle aspect RG 4\*

**Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4\*

**Remarques**

\* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

**Durée de validité**

31.12.2028

**Date d'édition**

14.04.2023

**Remplace l'attestation du**

01.04.2023

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*