



Protection contre la grêle AEA I n° 32533

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit

Swisspearl Largo

Description

Panneau de grande taille en fibrociment (système de façade).
Format 8 mm * 501 mm * 501 mm.
Joints verticaux 8 mm posés sur bande EPDM.
Joints horizontaux 8 mm L-tôle d'aluminium.
Couleur grise.
Fixation avec vis à bois T20 4,8 x 38 mm acier A2.
Support en bois de conifères 27 mm * 60 (champ) / 120 (raccordement) mm, entraxe max. 600 mm.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_2' (28. September 2016), Rapport d'expertise '1180_2' (20. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEA I AEA I 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 4*
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

14.04.2023

Remplace l'attestation du

01.04.2023

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*