



Protection contre la grêle AEA I n° 27032

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit

Fassadenschiefer

Description

Panneau de petite taille en fibrociment servant d'ardoise de façade (système de façade).
Format 4 mm * 200 mm * 200 mm.
Double couverture, largeur des joints 4 mm.
Couleur grise.
Fixation avec clous Swisspearl 2,3 x 30 mm zingués et rainurés.
Support en bois de conifères 27 mm * 70 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 300 mm.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_6' (28. September 2016), Rapport d'expertise '1180_6' (20. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEA I AEA I 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect	RG 3*
Résistance à la grêle fonctionnalité	RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

14.04.2023

Remplace l'attestation du

09.03.2023

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*