



Reconnaissance AEAJ N° 4421

Titulaire

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Eternit AG
59269 Neubeckum
Germany

Groupe

231 - Panneaux antifeu

Produit

DURIPANEL-PLATTEN

Description

Panneau de particules de bois liées au ciment, vissé, joints à rainure et languette (bandes GEAFLEX 4x30mm), partiellement muni de laine de roche ou de bandes KERLANE, E=18mm, PS=1320kg/m³

Utilisation

RF1
Panneau antifeu avec une résistance au feu de 30 minutes

Documentation

EMPA, Dübendorf: Rapport d'essai '127 478/1' (18.10.1990), Rapport d'essai '49884' (03.07.1984)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu F 30

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

08.09.2021

Remplace l'attestation du

01.01.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo