



## VKF Hagelschutz Nr. 32836

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitsrasse 3  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
8867 8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Swisspearl Largo

**Beschreibung**

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).  
Format Platten 12 mm \* 500 mm \* 500 mm; Elementgrösse 1'010 mm \* 1'010 mm.  
Vertikale und horizontale Fugen 8 mm hinterlegt.  
Farben: Weiss, Naturgrau, Anthrazit.  
Befestigung mit Holzschrauben Holzschrauben Stahl A2.  
Unterkonstruktion aus Nadelholz, Achsabstand max. 500 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige  
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Elementgrössen.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '1180.01' (19. Juni 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

|                       |                                |       |
|-----------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Klassifikation</b> | Hagelwiderstand Funktionalität | HW 5* |
| <b>Beurteilung</b>    | Hagelwiderstand Aussehen       | HW 5* |

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 27.10.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5* |

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch