



## VKF Hagelschutz Nr. 31765

**Inhaber /-in**

Swisspearl Group AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Eternit Slovenija d.o.o.  
5210 Deskle  
Slovenia

**Gruppe** 112 - Dach - Faserzementplatten

**Produkt** Structa

**Beschreibung** Mittelformatige Wellplatten aus Faserzement.  
Stärke 8.0 mm.  
Oberfläche beschichtet.  
Farben: Anthracite 6650, Coral 1030, Crystal 6326.  
Befestigung: geschraubt.  
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm \* 80 mm, Lattenabstand 410 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige  
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '1058' (24. Juni 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 20.08.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch