



Protection contre la grêle AEAI n° 24496

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe 112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

Produit Eternit Ondapress 36

Description

Plaques ondulées en fibrociment de grand format.
Épaisseur 6,0 mm.
Avec revêtement de surface et teinte standard Natura.
Fixation au moyen de vis.
Sous-construction formée de lattes en bois.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'essais '380.2' (19. April 2013), Rapport d'expertise '0852-Ondapress36' (28. November 2018)

Conditions d'essais AEAI AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.04.2011; AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 3*
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2024
Date d'édition 14.04.2023
Remplace l'attestation du 01.01.2019

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*