



VKF Hagelschutz Nr. 33129

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Slovenija d.o.o
5210 Deskle
Slovenia

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Ondapress 36

Beschreibung Grossformatige Wellplatten aus Faserzement, Typ 0, Wellenhöhe = 36 mm, für horizontale oder vertikale Montage.
Dicke = 6,0 mm (gemessen).
Oberfläche matt beschichtet, Farben Granite 622 und Crystal 122.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm x 60 mm, Lattenabstand = ca. 500 mm, maximale Auskrugung 70 mm.
Befestigung auf Lattung mit Schrauben ohne Dichtung geschraubt.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 155-1' (19. Februar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 23.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch