



VKF Hagelschutz Nr. 33128

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitsrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Slovenija d.o.o
5210 Deskle
Slovenia

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Ondapress 57

Beschreibung

Grossformatige Wellplatten aus Faserzement, Typ 0, Wellenhöhe = 57 mm, für horizontale oder vertikale Montage.
Dicke = 6,4 mm (gemessen).
Oberfläche roh, Farbe naturgrau.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm x 60 mm, Lattenabstand = ca. 500 mm, maximale Auskrägung 60 mm.
Befestigung auf Lattung mit Schrauben ohne Dichtung geschraubt.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 155-2' (19. Februar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

23.05.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*