

Zertifikat
Nr. **BAU 25041**
vom 15.04.2025

DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) **Swisspearl Group AG**
Eternitstraße 3
8867 Niederurnen
SCHWEIZ

Produktbezeichnung: **Faserzement-Wellplatten**

Typ: **W177-5, 5 RC, W177-6, 5 RC**
mit Polypropylen-Bandeinlage

Prüfgrundlage: **GS-BAU-18:2020-05**

Zugehöriger Prüfbericht: **2023 0078 01**

Weitere Angaben: Durchsturzsicher im Sinne des GS-BAU-18 sind Bauteile, die eine stürzende Person auch ohne deren bewusstes Mitwirken vor einem Absturz schützt.
Faserzement-Wellplatten dürfen nicht direkt betreten oder zweckentfremdet belastet werden.
Die Gültigkeit der Durchsturzsicherheit ist auf 1 Jahr nach Produktion begrenzt.

Folgebesccheinigung zu Nummer BAU 18170.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Eindeckung von Dächern in überlappender Verlegeart.

Hersteller:
Swisspearl Česka republika a.s.
Příčná 26, 78 755 Šumperk, TSCHECHIEN

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig bis: **16.04.2028**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Zertifizierungsstelle

