



VKF Hagelschutz Nr. 40086

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8866 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

112 - Dach - Faserzementplatten

Produkt

Dachschiefer Eternit - Programm Gottardo - Typ Linea Bassa

Beschreibung

Kleinformartige Flachplatten aus Faserzement.
Stärke = 5.0 mm.
Ecken abgeschrägt, im Verband verlegt, maximale Auskragung 0 mm.
Oberfläche beschichtet.
Befestigung mit Schrauben und mit Pro Haken.
Unterkonstruktion Holzlattung 30 mm * 50 mm, Konterlattung 50 mm * 50 mm,
Lattenabstand horizontal 240 mm, Konterlattenabstand vertikal 600 mm, maximale
Auskragung = 0 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit derselben Beschichtung und dem
demselben Glanzgrad.
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse
wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Blechschiidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-6' (23. Mai 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

05.09.2025

Ersetzt Dokument vom

12.08.2025

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch