



VKF Hagelschutz Nr. 24494

Inhaber /-in
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in
Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 112 - Dach - Faserzementplatten

Produkt Dachschiefer Eternit

Beschreibung Kleinformatige Flachplatten aus Faserzement.
Dicke 5 mm. Doppeldeckung.
Oberfläche beschichtet, Standardfarbe Natura.
Befestigung mit Pro Haken.
Unterkonstruktion Holzlattung.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige
Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '380.7' (19. April 2013), Gutachterliche
Stellungnahme '0852 Dachschiefer' (28. November 2018)

Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 4. 2011; 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version
1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 01.01.2019
Ersetzt Dokument vom 31.07.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch