



Protection contre la grêle AEAI n° 27031

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
Suisse

Groupe

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit

Ondapress OP57

Description

Panneau de grande taille en fibrociment pour bardage.
Format 6,4 mm * 770 mm / 480 mm * 610 mm.
Couverture horizontale 100 mm.
Couverture verticale 47 mm.
Fixation avec des vis TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm.
Support en bois de conifères 60 mm * 60 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 600 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'expertise '1180_5' (20. Dezember 2022), Rapport d'essais '627_5' (28. September 2016)

Conditions d'essais AEAI

07 Éléments en Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

03.11.2025

Remplace l'attestation du

14.04.2023

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*