



## VKF Hagelschutz Nr. 40085

**Inhaber /-in**

Swisspearl Schweiz AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Swisspearl Österreich GmbH  
4840 Voecklabruck  
Österreich

**Gruppe**

112 - Dach

**Produkt**

Dachschiefer Eternit - Programm Gottardo - Typ Linea Bassa

**Beschreibung**

Kleinformatige Flachplatten aus Faserzement.  
Stärke = 5.0 mm.  
Ecken gestutzt, im Verband verlegt, maximale Auskragung 0 mm.  
Oberfläche beschichtet.  
Befestigung mit Schrauben und mit Pro Haken.  
Unterkonstruktion Holzlattung 30 mm \* 50 mm, Konterlattung 50 mm \* 50 mm,  
Lattenabstand horizontal 240 mm, Konterlattenabstand vertikal 600 mm, maximale  
Auskragung = 0 mm.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit derselben Beschichtung und dem  
denselben Glanzgrad.  
Die Anerkennung bezieht sich auf die Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse  
wurden nicht geprüft.

**Unterlagen**

Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR 106-9' (2. Juni 2025)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

12.08.2025

**Ersetzt Dokument vom**

14.08.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

|                      |       |                 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik        | HW -- |
| Lichtabschirmung     | HW -- | Wasserdichtheit | HW 4* |

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch