



Protection contre la grêle AEAI n° 40086

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8866 Niederurnen
Suisse

Groupe

112 - Toiture - Panneaux en fibrociment

Produit

Ardoises de toiture Eternit – Programme Gottardo – Type Linea Bassa

Description

Plaques planes de petit format en fibres-ciment.
Épaisseur = 5.0 mm.
Coins chanfreinés, pose en appareillage.
Surface enduite.
Fixation au moyen de vis et de crochets.
Sous-construction lattage bois 30 mm * 50 mm, contre-lattage 50 mm * 50 mm,
Espacement du lattage (horizontal) 240 mm, espacement du contre-lattage
(vertical) 600 mm, débord maximal = 0 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles, avec le même
revêtement et le même degré de brillance.
La reconnaissance porte sur la surface des plaques. Les éventuelles bordures
n'ont pas été soumises aux tests.

Documentation

Blechschiidt Engineering: Rapport d'essais 'HIR 106-6' (23. Mai 2025)

Conditions d'essais AEAI

07 Éléments en Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Résistance à la grêle aspect RG 4*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance
à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du
vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

05.09.2025

Remplace l'attestation du

12.08.2025

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4*