



VKF Hagelschutz Nr. 40078

Inhaber /-in

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

112 - Dach

Produkt

TECTOLIT, Formatlinie LAP

Beschreibung

Grossformatige ebene Faserzementplatte, Stärke = 8 mm.
Plattenmass = 740 mm * 930 mm.
Verlegung unten/oben mit Überlappung, seitlich mit Fuge = 10 mm.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Lattenabstand = 350 mm,
maximale Auskragung 0 mm.
Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.

Unterlagen

Blechsmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR-2' (24. Januar 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

13.07.2025

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch