



Protection contre la grêle AEAI n° 40047

Demandeur

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Sonnenkraft GmbH
9300 St. Veit an der Glan
Autriche

Groupe

142 - Façade

Produit

SUNSKIN FACADE LAP M; SUNSKIN FACADE LAP L; SUNSKIN FACADE LAP XL

Description

Modules photovoltaïques verre-verre pour application en façade.
Verre avant précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 4,0 mm.
Verre arrière précontraint/partiellement précontraint, épaisseur = 3,2 mm.
Sans cadre.
La reconnaissance concerne la partie solaire et s'applique à toutes les classes de puissance disponibles.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H548' (7. Mai 2025)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 5
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2030

Date d'édition

16.06.2025

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --