



VKF Hagelschutz Nr. 40361

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt

Plank Original

Beschreibung

Grossformatige Faserzementplatte als Stülpchalung verlegt.
Format = 8 mm * 180 mm * 1'200 mm / 8 mm * 180 mm * 500 mm /
8 mm * 180 mm * 350 mm.
Offene vertikale Fugen = 8 mm. Keine horizontale Fugen.
Befestigung mit Holzschrauben 4,2 * 45 mm auf Unterkonstruktion aus Holz = 40 mm
* 60 mm, Achsabstand max. = 1'000 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Es wurde keine Auskrägung der Platte geprüft (Kragarm).

Unterlagen

Blechschmidt Engineering: Prüfbericht 'HIR-106 Rev. 1' (26. Oktober 2025)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Ausstellungsdatum

30.01.2026

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch